

Результаты контроля качества питьевой воды
перед подачей в распределительную сеть (РЧВ)

ВОС п. Нижний Доманик

за октябрь - месяц 2025 года

Наименование определяемых показателей	Единицы измерений	Нормативные документы на методы исследований	По нормативу, не более	Результаты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах при 20°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	2	1
Запах при 60°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	2	1
Цветность	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 метод Б	20	5
Мутность	ЕМФ (по формазину)	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	2,6	1,15
Обобщенные показатели				
рН воды	ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018)	6-9	8,0
Щелочность	ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012 метод А2	не норм.	4,0
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	5	2,3
Жесткость общая	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А	7	4,0
Сухой остаток	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-2023 (изд. 2023)	1000	265
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012 метод 3	0,5	< 0,015
Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)	0,1	< 0,005
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002 метод А (изд. 2010)	0,001	< 0,0005
Неорганические показатели				
Алюминий	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000 (изд. 2004)	0,2	< 0,04
Аммоний-ион	мг/дм ³	ПНДФ 14.2:4.209-2005 (изд. 2017)	2	< 0,05
Бериллий	мкг/дм ³	М 01-35-2006 (ФР.1.31.2012.13563)	0,2	< 0,1
Бор	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.36-95 (изд. 2010)	0,5	< 0,05
Иод	мг/дм ³	МУК 4.1.2223-2007	0,125	< 0,02
Кадмий	мг/дм ³	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	0,001	< 0,0002
Кальций	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3.95-97 (изд. 2016)	не норм.	59
Кобальт	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.44-96 (изд. 2016)	0,1	< 0,005
Магний	мг/дм ³	РД 52.24.395-2017 приложение Б	50	12,84
Марганец	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А	0,1	0,014
Медь	мг/дм ³	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	1	< 0,0006
Молибден	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72	0,07	< 0,0025
Мышьяк	мг/дм ³	МУК 4.1.1510-2003	0,01	< 0,005
Натрий	мг/дм ³	РД 52.24.514-2009	200	19,08
Никель	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.202-2003 (изд. 2011)	0,02	< 0,01
Нитрат-ион	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011)	45	< 0,1
Нитрит-ион	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.3-2023 (изд. 2023)	3	< 0,0050
Железо	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.50-2023 (изд. 2023)	0,3	0,21
Свинец	мг/дм ³	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	0,01	< 0,0002
Селен	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89	10	0,13
Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод 3	500	7,5
Фторид-ион	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002 (изд. 2012)	1,5	0,16
Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.3	350	23,9
Хром (VI)	мг/дм ³	ГОСТ 31956-2012 метод В	0,05	< 0,005
Цианид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31863-2012	0,07	< 0,01
Цинк	мг/дм ³	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	5	< 0,0005
Микробиологические показатели				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3	не более 50	0
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3	отсутствие	не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие	не обнаружено

Начальник испытательной лаборатории

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В.С.Щелканова

Примечание:

Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории

"УХТАВОДОКАНАЛ"