

Результаты контроля качества питьевой воды
перед подачей в распределительную сеть (РЧВ)

ВОС п. Нижний Доманик

за июнь 2026 года

Наименование определяемых показателей	Единицы измерений	Нормативные документы на методы исследований	По нормативу, не более	Результаты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах при 20°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	2	1
Запах при 60°C	балл	ГОСТ Р 57164-2016	2	0
Цветность	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 метод Б	20	2
Мутность	ЕМФ (по формазину)	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	2,6	< 1,0
Обобщенные показатели				
pH воды	ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	6-9	7,2
Щелочность	ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012 метод А2	не норм.	-
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	5	3,2
Жесткость общая	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А	7	2,5
Сухой остаток	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-2023 (изд. 2023)	1000	183
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012 метод 3	0,5	< 0,015
Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)	0,1	< 0,005
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002 метод А (изд. 2010)	0,001	< 0,0005
Неорганические показатели				
Алюминий	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000 (изд. 2004)	0,2	< 0,04
Марганец	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А	0,1	0,017
Железо	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.50-2023 (изд. 2023)	0,3	0,076
Микробиологические показатели				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3	не более 50	0
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3	отсутствие	не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие	не обнаружено

Начальник испытательной лаборатории

В.С.Щелканова

Примечание:

1. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории.