Результаты контроля качества питьевой воды
перед подачей в распределительную сеть (РЧВ)
ВОС п. Нижний Доманик
за **сентябрь** 2026 года

Наименование определяемых показателей	Единицы измерений	Нормативные документы на методы исследований	По нормативу, не более	Результаты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах при 20°С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	**2**	0
Запах при 60°С	балл	ГОСТ Р 57164-2016	**2**	0
Цветность	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 метод Б	**20**	11
Мутность	ЕМФ (по формазину)	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	**2,6**	2,0
Обобщенные показатели				
pH воды	ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2024)	**6-9**	8,0
Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд.2012)	**5**	4,0
Жесткость общая	^{0}Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А	**7**	3,7
Сухой остаток	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-2023 (изд. 2023)	**1000**	231
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	ГОСТ 31857-2012 метод 3	**0,5**	< 0,015
Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд.2012)	**0,1**	< 0,005
Массовая концетрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002 метод А (изд.2010)	**0,001**	0,00091
Неорганические показатели				
Алюминий	мг/дм^3	ПНДф 14.1:2:4.166-2000 (изд. 2004)	**0,2**	< 0,04
Марганец	мг/дм^3	ГОСТ 4974-2014 метод А	**0,1**	< 0,01
Железо	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (изд.2023)	**0,3**	0,280
Микробиологические показатели				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ в см^3	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3	**не более 50**	0
Энтерококки	КОЕ в 100см3	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3	**отсутствие**	не обнаружено
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см^3	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3	**отсутствие**	не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ в 100см3	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3	**отсутствие**	не обнаружено

Начальник испытательной лаборатории В.С.Щелканова

Примечание:
1. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории.